


# Zawór odcinający manometru
# Seria MSC04






| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór odcinający manometru z otworem spustowym wzgl. z kołnierzem kontrolnym |
| Przyłącze | Czop/obrotowa mufa G1/4"...G1/2" |
| Materiały | Korpus i kula mosiądz, Pokrętło obrotowe Polipropylen |
| Medium | Nietoksyczne i niepalne ciecze i gazy, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały. |
| Temperatura medium | -10...+50°C |
| Ciśnienie robocze | patrz tabela |
| Wskazówka dotycząca zastosowania | Manometry należy podłączać za pomocą uszczelek płaskich wg DIN16258. |








| A | F | L1 | L2 | S1 | maks. ciśnienie robocze [bar] | Materiał | Norma | Kołnierz kontrolny | Masa [kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 62 | 87 | 62 | 27 | 25 | Mosiądz | - | - | 0,37 | MSC04-12-B |




| A | F | L1 | L2 | S1 | maks. ciśnienie robocze [bar] | Materiał | Norma | Kołnierz kontrolny | Masa [kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/2" | 62 | 87 | 36 | 27 | 25 | Mosiądz | - | 60x25mm | 0,49 | MSC04-12-B-6 |


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

## Położenie dźwigni

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Pozycja odpowietrzania | Pozycja robocza | Pozycja wydmuchu | Pozycja testowa |
| Przewód zasilający zamknięty<br>Manometr wyłączony z eksploatacji | Przewód zasilający otwarty<br>Manometr pod ciśnieniem | Przewód zasilający otwarty<br>Manometr wyłączony z eksploatacji | tylko dla kurka z kołnierzem kontrolnym |

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych




+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.